

**Rapporto di prova n° 14LA01062
del 27.02.2014**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Comunale Acqua Potabile Bedigliora
6981 Bedigliora TI

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua non distribuita in rete | Data prelievo: | 24.02.2014 |
| | | Data accettazione: | 24.02.2014 |
| Punto di prelievo: | Sorgenti Mondini (non in rete) - 6981 Bedigliora | Data inizio analisi: | 24.02.2014 |
| | | Data fine analisi: | 27.02.2014 |
| Fornitore: | AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 14-000587 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 14LA01059 del 27.02.2014

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Comunale Acqua Potabile Bedigliora
6981 Bedigliora TI

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 24.02.2014 |
| | | Data accettazione: | 24.02.2014 |
| Punto di prelievo: | rubinetto privato - Rood 6981 Bedigliora-Banco | Data inizio analisi: | 24.02.2014 |
| | | Data fine analisi: | 27.02.2014 |
| Codice punto | AQ001 | Prelievo eseguito da: | AAP / |
| Fornitore: | AAP Comunale | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine 14-000587 | Tariffa SFr. 132.00 | Condizioni 50 % | Netto SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|


Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 14LA01060 del 27.02.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Comunale Acqua Potabile Bedigliora
6981 Bedigliora TI

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 24.02.2014 |
| | | Data accettazione: | 24.02.2014 |
| Punto di prelievo: | fontana - Bedigliora 6981 Bedigliora | Data inizio analisi: | 24.02.2014 |
| | | Data fine analisi: | 27.02.2014 |
| Codice punto | AQ003 | Prelievo eseguito da: | AAP / |
| Fornitore: | AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone | | |

| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 14-000587 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Gianni

**Rapporto di prova n° 14LA01115
del 03.03.2014**

 6 MAR 2014
 RICEVUTO

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Comunale Acqua Potabile Bedigliora
 6981 Bedigliora TI

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua non distribuita in rete | Data prelievo: | 27.02.2014 |
| | | Data accettazione: | 27.02.2014 |
| Punto di prelievo: | Sorgenti Mondini - 6981 Bedigliora | Data inizio analisi: | 27.02.2014 |
| | | Data fine analisi: | 03.03.2014 |
| Fornitore: | AAP Bedigliora | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine 14-000614 | Tariffa SFr. 132.00 | Condizioni 50 % | Netto SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini