

**Rapporto di prova n° 20LA02154  
del 18.05.2020**


20LA02154

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile  
Via Maria Boschetti-Alberti 5  
6981 Bedigliora

<b>Descrizione campione:</b>	Acqua in rete	<b>Data prelievo:</b>	13.05.2020
		<b>Data accettazione:</b>	13.05.2020
<b>Punto di prelievo:</b>	rubinetto privato - Rood 6981 Bedigliora-Banco	<b>Data inizio analisi:</b>	13.05.2020
		<b>Data fine analisi:</b>	18.05.2020
<b>Codice punto</b>	AQ001	<b>Temperatura prelievo:</b>	16.0 °C
<b>Fornitore:</b>	AAP Comunale	<b>Prelievo eseguito da:</b>	Cliente /

<b>N° Ordine</b> 20-001267	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 66.00	<b>IVA esclusa</b>	<b>Seguirà fattura</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------


**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

**Giudizio:**

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

 Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

  
Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 20LA02155  
del 18.05.2020**


20LA02155

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile  
Via Maria Boschetti-Alberti 5  
6981 Bedigliora

<b>Descrizione campione:</b>	Acqua in rete	<b>Data prelievo:</b>	13.05.2020
		<b>Data accettazione:</b>	13.05.2020
<b>Punto di prelievo:</b>	fontana - Bedigliora 6981 Bedigliora	<b>Data inizio analisi:</b>	13.05.2020
		<b>Data fine analisi:</b>	18.05.2020
<b>Codice punto</b>	AQ003	<b>Temperatura prelievo:</b>	13.3 °C
<b>Fornitore:</b>	AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone	<b>Prelievo eseguito da:</b>	Cliente /

<b>N° Ordine</b> 20-001267	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 66.00	<b>IVA esclusa</b>	<b>Seguirà fattura</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------

**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

**Giudizio:**

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

 Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

  
Dr. med. vet. P. Giannini

RICEVUTO

25 MAG 2020

**Rapporto di prova n° 20LA02157  
del 18.05.2020**


20LA02157

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile  
Via Maria Boschetti-Alberti 5  
6981 Bedigliora

<b>Descrizione campione:</b>	Acqua in rete	<b>Data prelievo:</b>	13.05.2020
		<b>Data accettazione:</b>	13.05.2020
<b>Punto di prelievo:</b>	rubinetto privato - Cimitero Salvatore 6981 Bedigliora	<b>Data inizio analisi:</b>	13.05.2020
		<b>Data fine analisi:</b>	18.05.2020
<b>Codice punto</b>	AQ005	<b>Temperatura prelievo:</b>	15.0 °C
<b>Fornitore:</b>	AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone	<b>Prelievo eseguito da:</b>	Cliente /

<b>N° Ordine</b> 20-001267	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 66.00	<b>IVA esclusa</b>	<b>Seguirà fattura</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------

**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

**Giudizio:**

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

 Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

  
Dr. med. vet. P. Giannini